

**Kántorjánosi Község Önkormányzat
Polgármesterétől**

4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.
Tel/Fax: 06-44/550-017, 06-44/350-222
KRID: 355070157, 4335KKO
E-mail: polgarmester@kantorjanosi.hu
Web: <http://www.kantorjanosi.hu>



Száma: PH/34-43/2026./KT.

**ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -**

az ivóvízközmű rendszer 2026-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) –(4) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A Nyírségvíz Zrt. a tavalyi évben elkészítette és megküldte önkormányzatunk részére a 2026-2035. évi beruházási-felújítás és pótlási tervdokumentációját, melynek előzetes véleményezése a képviselő-testület által megtörtént, jóváhagyásra került a 80/2025. (IX. 22.) önkormányzati határozattal.

2026. június 23. napján a jelen előterjesztés mellékletét képező módosítást kezdeményezte a Nyírségvíz Zrt a 2026-2035 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a vonatkozó határozattervezet elfogadására.

Kántorjánosi, 2026. június 25.


dr. Péter Zoltán
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2026. (.....) önkormányzati

HATÁROZATA

az ivóvízközmű rendszer 2026-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

A Képviselő-testület

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a Nyírségvíz Zrt. által 2026-2035. időszakra 11-13019-1-005-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező, V71 elnevezésű (Hodász, Kántorjánosi, Nyírkáta, Nyílderzs, Nyírcsászári vízellátó rendszer megnevezésű) víziközmű rendszerre elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában **e l f o g a d j a**.
- **f e l h a t a l m a z z a** dr. Péter Zoltánné polgármestert a jelen határozattal elfogadott, benyújtásra kerülő tervmódosítással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
- **f e l h a t a l m a z z a** a Nyírségvíz Zrt. képviselőjét a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
- **f e l k é r i** a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott 2026-2035. -ig terjedő időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítást küldje meg a Nyírségvíz Zrt. részére, további intézkedés céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Kántorjánosi, 2026. június ...

dr. Péter Zoltánné
polgármester

Makó Beáta
jegyző



■ Cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.
■ Levelezési cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza, Pf. 290.
■ E-mail cím: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

■ Telefon: (42) 523-600
■ Fax: (42) 523-610
■ Web: www.nyirsegviz.hu

Kántorjánosi Község Önkormányzata

Dr. Péter Zoltánné

Polgármester Asszony részére

Kántorjánosi

Kossuth Lajos utca 14.

4335

Dátum: 2026.06.17.

Ikt.sz.: IK/13101-1/2026

Tárgy: Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségek

Ügyintéző: Fodor Szilvia

Melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az **V71 víziközmű-rendszeren** (Hodász – Kántorjánosi - Nyírcsászári, Nyílderzs - Nyírkátai ivóvíz ellátás) 2026. évben, a mellékletben megküldött, indoklással kiegészített **felújítási és pótlási feladat** végrehajtása szükséges.

A fentiek figyelembevételével 2026-2035. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módosítása vált szükségessé.

Kérjük a módosítás elfogadását, és a **csatolt dokumentum aláírás utáni egy példányban történő visszaküldését.**

Az elvégzett munkálatok költségei a 24/2023. (XII.) EM rendelet alapján a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból kerül finanszírozásra.

Tisztelettel:


Galambos Sándor

műszaki vezérigazgató-helyettes


Barta Tamás

vízellátási műszaki vezető

Kapják:

Hodász Nagyközség Önkormányzata
Kántorjánosi Község Önkormányzata
Nyírcsászári Község Önkormányzata
Nyílderzs Község Önkormányzata
Nyírkátai Község Önkormányzata


Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal
4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

Dátum: 2026 JÚN 23.

Erkeztetési szám: 33021/2026

Iktatószám: 13101-1/2026

Ügyintéző: Jgyzö **Melléklet:**



Gördülő Fejlesztési terv 2026-2035. évi módosítás

TERV fajta: Felújítási és pótlási

MEKH_azonosító:

11-13019-1-005-00-12

Üzemeltetés módja:

Bérezemeltetett

Közmű vagyon

Vízközműrendszer_azonosító:

V71

Dátum:

2026.05.14.

Forrás:

(VFEA) Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap

1.sz melléklet

Ütem

Település

Beruházás megnevezése

Beruházás műszaki tartalma

Beruházás szükségessége

Beruházás

költsége (eFt)

2026. évi
módosítás

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyírkáta	Nyírkáta ivóvízhálózatán bekötővezeték rekonstrukció	Nyírkáta ivóvízhálózatán 10 db acél bekötővezeték rekonstrukciója KPE csőre. Dózsa György u. - 355 hrsz.	A meglévő 50 - 52 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet és a másodlagos vízminőségromlás.	2 403
Hodász	Hodász ivóvízhálózatán bekötővezeték rekonstrukció	Hodász ivóvízhálózatán 10 db acél bekötővezeték rekonstrukciója KPE csőre. Rákóczi Ferenc u. - 174 hrsz.	A meglévő 50 - 52 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet és a másodlagos vízminőségromlás.	2 403

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Kántorjánosi	Kántorjánosi ivóvízhálózat közifolyó rekonstrukció	Kántorjánosi 1 db ejektoros közifolyó rekonstrukciója. 1 db ejektoros közifolyó beépítése, 1 db 3/4" acél bekötővezeték cseréje. Szabadság u. 102. - 283 hrsz.	A meglévő 50 éves ejektoros közifolyó erősen korrodált, javítása gazdaságtalan, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága érdekében szükséges.	605
	Nyírkáta	Nyírkáta i ivóvízhálózat közifolyó rekonstrukció	Nyírkáta 1 db ejektoros közifolyó rekonstrukciója. 1db ejektoros közifolyó beépítése, 1 db 3/4" acél bekötővezeték cseréjével. Damjanich köz - 226 hrsz.	A meglévő 50 éves ejektoros közifolyó erősen korrodált, javítása gazdaságtalan, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága érdekében szükséges.	605
	Kántorjánosi	Kántorjánosi ivóvízhálózatán bekötővezeték rekonstrukció	Kántorjánosi ivóvízhálózatán 10 db acél bekötővezeték rekonstrukciója KPE csőre. Szabadság u. - 250/47 hrsz.	A meglévő 50 - 52 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatós biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet és a másodlagos vízminőségromlás.	2 403
	Nyírcsászai	Nyírcsászai ivóvízhálózatán bekötővezeték rekonstrukció	Nyírcsászai ivóvízhálózatán 10 db acél bekötővezeték rekonstrukciója KPE csőre. Ságvári Endre u. - 382 hrsz.	A meglévő 50 - 52 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet és a másodlagos vízminőségromlás.	2 403

2. oldal, összesen 3

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

10 822

Vízműtelep és
vízkezelő
létesítmények /
Vízkezelő
létesítmények

Hodász	Hodászi vízműtelep tűzcsap rekonstrukció	Hodászi vízműtelepen 3 db D80 működésképtelen tűzcsap rekonstrukciója FF-re. 1, 3 kutak technológiai tűzcsapjai, valamint a hálózatra kimenő ág tűzcsapja. 630 hrsz.	A tűzcsap javítása gazdaságtalan, illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójával javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a technológiai hálózatmosatások erdményességét.	2 736
--------	---	---	---	-------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 736

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

13 558

Kelt.:

Ellátásért felelős:



