

**Kántorjánosi Község Önkormányzat
Polgármesterétől**

4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.
Tel/Fax: 06-44/550-017, 06-44/350-222
KRID: 355070157, 4335KKO
E-mail: polgarmester@kantorianosi.hu
Web: <http://www.kantorianosi.hu>



Száma: PH/34-53/2026./KT.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az ivóvízközmű rendszer 2026-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) –(4) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A Nyírségvíz Zrt. a tavalyi évben elkészítette és megküldte önkormányzatunk részére a 2026-2035. évi beruházási-felújítás és pótlási tervdokumentációját, melynek előzetes véleményezése a képviselő-testület által megtörtént, jóváhagyásra került a 80/2025. (IX. 22.) önkormányzati határozattal.

2026. június 23. napján módosítást kezdeményezte a Nyírségvíz Zrt a 2026-2035 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán, melyet a képviselő-testület a 43/2026. (VI.29.) önkormányzati határozatával jóváhagyott.

2026. szeptember 4. napján ismét módosítási kezdeményezéssel fordult a képviselő-testülethez a szolgáltató, mely kérelem jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a vonatkozó határozat-tervezet elfogadására.

Kántorjánosi, 2026. szeptember 22.

Dr. Péter Zoltánné
dr. Péter Zoltánné
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2026. (.....) önkormányzati

HATÁROZATA

az ivóvízközmű rendszer 2026-2035. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

A Képviselő-testület

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a Nyírségvíz Zrt. által 2026-2035. időszakra 11-13019-1-005-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező, V71 elnevezésű (Hodász, Kántorjánosi, Nyírkáta, Nyírderzs, Nyírcsászári vízellátó rendszer megnevezésű) víziközmű rendszerre elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában **e l f o g a d j a**.
- **f e l h a t a l m a z z a** dr. Péter Zoltánné polgármestert a jelen határozattal elfogadott, benyújtásra kerülő termódosítással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
- **f e l h a t a l m a z z a** a Nyírségvíz Zrt. képviselőjét a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
- **f e l k é r i** a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott 2026-2035. -ig terjedő időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítást küldje meg a Nyírségvíz Zrt. részére, további intézkedés céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Kántorjánosi, 2026. szeptember ...

dr. Péter Zoltánné
polgármester

Makó Beáta
jegyző



■ Cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.
 ■ Levelezési cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza, Pf. 290.
 ■ E-mail cím: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

■ Telefon: (42) 523-600
 ■ Fax: (42) 523-610
 ■ Web: www.nyirsegviz.hu

Kántorjánosi Község Önkormányzata
Dr. Péter Zoltánné
 Polgármester Asszony részére

Kántorjánosi
 Kossuth Lajos utca 14.
 4335

Dátum: 2026.09.02.
Ikt.sz.: IK/19177-1/2026
Tárgy: Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségek
Ügyintéző: Fodor Szilvia
 Melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Asszony!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az **V71 víziközmű-rendszeren** (Hodász – Kántorjánosi - Nyírcsászári, Nyírderzs - Nyírkátai ivóvíz ellátás) 2026. évben, a mellékletben megküldött, indoklással kiegészített **felújítási és pótlási** feladat végrehajtása szükséges.

A fentiek figyelembevételével 2026-2035. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módosítása vált szükségessé.

Kérjük a módosítás elfogadását, és a **csatolt dokumentum aláírás utáni egy példányban történő visszaküldését.**

Az elvégzett munkálatok költségei a 24/2023. (XII.) EM rendelet alapján a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból kerül finanszírozásra.

Tisztelettel:


Galambos Sándor
 fejlesztési igazgató

NYÍRSÉGVÍZ
 Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Nyíregyháza


Barta Tamás
 vízellátási műszaki vezető

Kapják:

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Kántorjánosi Község Önkormányzata
Nyírcsászári Község Önkormányzata
Nyírderzs Község Önkormányzata
Nyírkáta Község Önkormányzata

Gördülő Fejlesztési terv 2026-2035. évi módosítás

TERV fajta: Felújítási és pótlási

MEKH_azonosító:

11-13019-1-005-00-12

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító:

V71

Dátum: 2026.08.14

1.sz melléklet

Forrás: (VFEA) Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap

12/19/177-1/2026

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2026. évi módosítás

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Nyírcsászári	Nyírcsászári ivóvízhálózat közkifolyó rekonstrukció	Nyírcsászári ivóvízhálózat 1 db ejektoros közkfolyó rekonstrukciója. 1 db ejektoros közkifolyó beépítése, 1 db 3/4" acél bekötővezeték cseréjével. Dózsa György út 1, Hrsz:192	A meglévő ejektoros közkfolyók erősen korrodálódtak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága érdekében szükséges. A közkfolyókat többször javítottuk. A javítások nem hoztak biztonságos üzemet. Többségük régi típusú fordítókaros kivitelű. Alkatrész utánpótlás nincs.	604
Nyírcsászári	Nyírcsászári ivóvízhálózat tűzcsap rekonstrukció	1 db DN 80-as földalatti tűzcsap és szerelvényeinek, kötőelemeinek cseréje DN 80-as kitörés biztos földfeletti tűzcsapra.	A földalatti tűzcsapok felújítása gazdaságtalan, de föld feletti tűzcsapokra történő cseréjükkel javul a tűzvíz biztosítás biztonságának fokozása és a hálózat mosatás hatékonysága.	948

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Nyírkáta	Nyírkáta	Nyírkátai ivóvízhálózat ejektoros közkifolyó rekonstrukciója	Nyírkátai ivóvízhálózat 1 db ejektoros közkifolyó rekonstrukciója. 1 db ejektoros közkifolyó beépítése, 1 db 3/4" acél bekötővezeték cseréjével. Ady Endre 35, Hrsz.766	A meglévő ejektoros közkifolyók erősen korrodálódtak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága érdekében szükséges. A közkifolyókat többször javítottuk. A javítások nem hoztak biztonságos üzemet. Többségük régi típusú fordítókaros kivitelű. Alkatrész utánpótlás nincs.	604
Kántorjánosi	Kántorjánosi	Kántorjánosi ivóvízhálózat ejektoros közkifolyó rekonstrukciója	Kántorjánosi ivóvízhálózat 1 db ejektoros közkifolyó rekonstrukciója. 1 db ejektoros közkifolyó beépítése, 1 db 3/4" acél bekötővezeték cseréjével. Szabadság ut 102, Hrsz.283	A meglévő ejektoros közkifolyók erősen korrodálódtak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága érdekében szükséges. A közkifolyókat többször javítottuk. A javítások nem hoztak biztonságos üzemet. Többségük régi típusú fordítókaros kivitelű. Alkatrész utánpótlás nincs.	604
Hodász	Hodász	Hodászi ivóvízhálózat ejektoros közkifolyó rekonstrukciója	Hodászi ivóvízhálózat 5 db ejektoros közkifolyó beépítése, 5 db 3/4" acél bekötővezeték cseréjével. Váci 7, Hrsz.476 Sólya Miklós 31, Hrsz.406 Bajcsy 20, Hrsz.331 Ady Endre 94, Hrsz.294 Sólya-Dankó útk., Hesz.406	A meglévő ejektoros közkifolyók erősen korrodálódtak, javításuk gazdaságtalan, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága érdekében szükséges. A közkifolyókat többször javítottuk. A javítások nem hoztak biztonságos üzemet. Többségük régi típusú fordítókaros kivitelű. Alkatrész utánpótlás nincs.	2 960



Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					5 720
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					5 720
Kelt.:	Ellátásért felelős:				

